



**Préfecture de HAUTES-ALPES**  
**ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR**  
**Délégation Départementale des Hautes-Alpes**  
**Contrôle sanitaire des**  
**EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**Edité le 28 mars 2025**

SAINT CREPIN (MAIRIE DE)

Le Village

05600 SAINT CREPIN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS**

**ADDUCTION ST CREPIN (DE)**

|                                              |             |                         |                           |                      |                               |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>---</b><br><b>Prélèvement</b>             | <b>Type</b> | <b>Code</b><br>00135200 | <b>Nom</b>                | <b>Prélevé le :</b>  | mercredi 19 mars 2025 à 11h28 |
| <b>Installation</b>                          | <b>UDI</b>  | 000953                  | SAINT-CREPIN VILLAGE (DE) | <b>par :</b>         | LSEHL BLANC SOPHIE            |
| <b>Point de surveillance</b>                 | P           | 0000001087              | F.P LAVOIR DU VILLAGE     | <b>Type visite :</b> | D1                            |
| <b>Localisation exacte</b>                   |             |                         | ST CREPIN CHEF-LIEU       |                      |                               |
| <b>Commune</b>                               |             |                         | SAINT-CREPIN              |                      |                               |
| <b>Référence laboratoire :</b> LSE2503-12689 |             |                         | <b>Type analyse :</b> D1  |                      |                               |

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00135200)**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le Directeur Général et par délégation  
 Le technicien sanitaire

**VOUTIER Laurence**

| Mesure de terrain :                 | Résultats       | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                     |                 | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            | Résultats       |                    |            |                       |            |
| Température de l'air                | 11,3 °C         |                    |            |                       |            |
| Température de l'eau                | 6,8 °C          |                    |            |                       | 25,00      |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE          | Résultats       |                    |            |                       |            |
| pH                                  | 8,0 unité pH    |                    |            | 6,50                  | 9,00       |
| MINERALISATION                      | Résultats       |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                 | 284 µS/cm       |                    |            | 200,00                | 1 100,00   |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Résultats       |                    |            |                       |            |
| Chlore libre                        | <0,03 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |
| Chlore total                        | <0,03 mg(Cl2)/L |                    |            |                       |            |

| <b>Analyse laboratoire :</b><br>Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901<br>Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00144168 Référence laboratoire : LSE2503-12689 |           |            |                    |            |                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES                                                                                                                                                                                             | Résultats | unité      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|                                                                                                                                                                                                                              |           |            | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| Aspect (qualitatif)                                                                                                                                                                                                          | 0         | SANS OBJET |                    |            |                       |            |
| Couleur (qualitatif)                                                                                                                                                                                                         | 0         | SANS OBJET |                    |            |                       |            |
| Odeur (qualitatif)                                                                                                                                                                                                           | 0         | SANS OBJET |                    |            |                       |            |
| Saveur (qualitatif)                                                                                                                                                                                                          | 0         | SANS OBJET |                    |            |                       |            |
| Turbidité néphélométrique NFU                                                                                                                                                                                                | 0,12      | NFU        |                    |            |                       | 2,00       |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES                                                                                                                                                                                               | Résultats | unité      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|                                                                                                                                                                                                                              |           |            | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| Carbone organique total                                                                                                                                                                                                      | 0,34      | mg(C)/L    |                    |            |                       | 2,00       |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES                                                                                                                                                                                              | Résultats | unité      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|                                                                                                                                                                                                                              |           |            | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| Ammonium (en NH4)                                                                                                                                                                                                            | <0,05     | mg/L       |                    |            |                       | 0,10       |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES                                                                                                                                                                                                  | Résultats | unité      | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|                                                                                                                                                                                                                              |           |            | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| Bact. aé. revivifiables à 22°-68h                                                                                                                                                                                            | 5         | n/mL       |                    |            |                       |            |
| Bact. aé. revivifiables à 36°-44h                                                                                                                                                                                            | <1        | n/mL       |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS                                                                                                                                                                                               | <1        | n/(100mL)  |                    |            |                       | 0          |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml                                                                                                                                                                                          | <1        | n/(100mL)  |                    |            |                       | 0          |
| Entérocoques /100ml-MS                                                                                                                                                                                                       | <1        | n/(100mL)  |                    | 0          |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF                                                                                                                                                                                                 | <1        | n/(100mL)  |                    | 0          |                       |            |